

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРОБИ ПИТЕЙНИ ВОДИ ОТ С. ВАСИЛ ЛЕВСКИ – 20.09.2022г.

№	Дата на пробовземане	Пункт на пробонабиране	Показатели	Мерна единица	Резултати от изпитване	Максимална допустима стойност*
1.	20.09.2022 г.	с. Васил Левски, община Карлово, област Пловдив – вода от чешма в пекарна, ул. „1 ^{-ва} “ № 29				
			Колиформи	CFU/ cm ³	0/100	0/100
			Ешерихия коли	CFU/ cm ³	0/100	0/100
			Микробно число (22±2) °C	CFU/ cm ³	<1	-
			Цвят	°цветност	<5° (приемлив)	Приемлив за потребителите
			Мътност	FNU	0,71±0,15 (приемлива)	Приемлив за потребителите
			Активна реакция	pH	7,47±0,03	≥ 6,5 и ≤ 9,5
			Остатъчен хлор	mg/l	<0,01	0,3÷0,4
			Електропроводимост	μS cm ⁻¹	79±6	2000
			Мирис	бал	1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите

*Съгласно изискванията на Наредба №9/2001 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели